

Váš dopis značky:
Ze dne:

Naše č. j.: KHSJC 17679/2020/HOK CB-CK
Pisová značka: S-KHSJC 16945/2020

Vyřizuje: Ing. Kolářová
Tel. číslo: +420 387 712 139

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8
370 10 České Budějovice

Datum: 22.6.2020

Vyjádření KHS Jč kraje se sídlem v Českých Budějovicích k informaci o provedených nápravných opatřeních k odstranění závady pitné vody ve vodovodu Volary

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen KHS Jč kraje) obdržela dne 22.6.2020 sdělení o provedených nápravných opatřeních k odstranění závady pitné vody ve vodovodu Volary.

Provozovatel vodovodu uvedl, že ihned po obdržení zákazu používání nejakostní pitné vody byli informováni napojení obyvatelé a zajištěno náhradní zásobování cisternami.

Dále uvedl, že ihned po obdržení informace o zhoršení kvality pitné vody byla provedena kontrola vodních zdrojů, zkontrolovány sběrné jímky, zářezy a vodojem v lokalitě Sněžná a v lokalitě Kamenná. Na základě posouzení situace na místě byl odstaven 1 zářez a nátok ze 2 sběrných jímek. Byla provedena kontrola technického stavu zdrojů a dávkování chlornanu sodného, kde nebyla shledána závada. Bylo rozhodnuto o provádění odkalení za účelem zrychlení výměny vody v distribuční síti.

Účinnost nápravných opatření byla ověřena kontrolními rozbory ze dne 19.6.2020. Byly odebrány vzorky pitné vody na 3 odběrových místech: Volary - sídliště Míru 14, Volary - Náměstí 25, Městský úřad a Volary - Mlýnská 334 a provedeny rozbory v rozsahu ukazatelů Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C, počty kolonií při 36°C, chlór volný, CHSK-Mn, chuť, barva a zákal (protokol o zkoušce č. 9993/2020, č. 9994/2020 a č. 9995/2020). Analýzy provedla akreditovaná laboratoř ČEVAK a.s., pracoviště P1, Mánesova 41/6, České Budějovice.

V uvedené věci KHS Jč kraje sděluje, že vzhledem k tomu, že provozovatel doložil rozbory vody, které vyhověly ve všech stanovených ukazatelích limitům vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a tím doložil odstranění závady dle § 84, odst. 1, písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **lze používat vodu z vodovodu Volary jako vodu pitnou.**

„otisk razítka“



Ing. Irena Kolářová
odborný rada
oddělení HOK CB- CK

Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje (62)
se sídlem v Č. Budějovicích
Na Sadech 25
370 71 České Budějovice